



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
24435 МОЛА, ЈНА бр.105
Телефон/факс: 024/862-157
e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs
www.dommol.org.rs

Деловодни број:002/01-10-404/2020-01

Дана:18.02.2020.

На основу члана 3. став 1. тачка 33., члана 107. став 1. и члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 41/2019) и Извештаја о стручној оцени понуда број: 002/01-09-404/2020-01 од 18.02.2020. године, директор Дома за старе и пензионере из Мола доноси

ОДЛУКУ о обустави поступка

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара – расхладни уређаји, ОРН: 39717200- Уређаји за климатизацију, за потребе Дома за старе и пензионере у Молу.

Образложење

Дом за старе и пензионере из Мола је донео Одлуку број 002/01-01-404/2020-01 од 03.02.2020. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – расхладни уређаји за потребе Дома за старе и пензионере у Молу, редни број ЈН 1/2020.

Решењем наручиоца број:002/01-02-404/2020-01 од 03.02.2020. године образована је Комисија за јавну набавку мале вредности добара – расхладни уређаји за потребе Дома за старе и пензионере у Молу, редни број ЈН 1/2020, која је припремила Конкурсну документацију и објавила на Порталу јавних набавки 04.02.2020. године Позив за достављање понуда број:002/01-03-404/2020-01.

Дана 05.02.2020. године, 06.02.2020. године и 07.02.2020. године је примљени Захтеви за додатним информацијама од стране потенцијалних понуђача, по којима је Наручилац поступао и изменио и допунио конкурсну документацију.

Дана 07.02.2020. године је на Порталу Јавних набавки и на сајту Наручиоца постављено обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, Дом за старе и пензионере у Молу, улице Југословенске народне армије број 105, пристигло је четири (4) понуде.

Комисија за јавну набавку наручиоца је након спроведеног поступка отварања понуда и састављања записника о отварању понуда број: 002/01-08-404/2020-01 од 13.02.2020. године, сачинила Извештај о стручној оцени број: 002/01-09-404/2020-01 од 18.02.2020. године.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности добара – расхладни уређаји, ОРН: 39717200- Уређаји за климатизацију, за потребе Дома за старе и пензионере у Молу, редни број 1/2020

2. Процењена вредност јавне набавке
 - 1.000.000,00 динара, без обрачунаог ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:

За јавну набавку мале вредности добара број 1/2020, поднето је укупно 4 (четири) понуде, и то:

 - 3.1. “Фриго-клима” сзтр, Београд, Петра Коњовића 12в са понуђеном ценом од 998.400,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 1.198.080,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
 - 3.2. ЗР “Т.Ц.Систем”, Рума, Првوماјска 45 са понуђеном ценом од 832.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 998.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
 - 3.3. “Фригомаркет плус ”, Ниш, Обилићев венац 2 са понуђеном ценом од 1.013.740,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 1.216.488,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
 - 3.4. “Електроспектар вес” доо, Нови Сад, Теодора Павловића 10 са понуђеном ценом од 991.692,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 1.190.030,40 динара са обрачунаним ПДВ-ом.
4. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.
5. Назив понуђача коме се додељује уговор:

Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија је констатовала да:

 - 5.1. Понуда понуђача “Фриго-клима” сзтр, Београд, Петра Коњовића 12в са понуђеном ценом од 998.400,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 1.198.080,00 динара са обрачунаним ПДВ-ом је одбијена као неодговарајућа и неприхватљива, што је Наручилац установио након детаљног прегледа понуде, јер понуђач достављеном понудом није доказао да испуњава услове и захтеве наручиоца прописане конкурсном документацијом:
 - Наручилац је код техничких спецификација у конкурсној документацији на страни 3 конкурсне документације таксативно одредио техничке карактеристике којима морају да одговарају понуђени расхладни уређаји. Наручилац је такође на страни 4 конкурсне документације прописао да је Понуђач у обавези да достави тражену документацију којом доказује да понуђено добро одговара техничким захтевима Наручиоца тј. да је Понуђач у обавези да достави каталог понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама и која уколико је на страном језику, мора бити преведена на Српски језик. Понуђач је доставио документацију са техничким карактеристикама на Енглеском и Српском језику из горе наведеног захтева Наручиоца, Наручилац је разматрао садржај документа достављеног на Српском језику. Према томе, увидом у достављен документ на српском језику, установљено је да следеће техничке карактеристике понуђеног расхладног уређаја не одговарају захтеву Наручиоца садржаним у конкурсној документацији: капацитет грејања/хлађења (тражени је 2500 W-понуђени расхладни уређај 2750/2700W); из достављене документације се не може установити да ли понуђени уређаји имају дисплеј за читавање температуре); ниво звучне снаге спољашње јединице-бука(тражено 21/25 dB-понуђено 25/29 dB); из достављене документације се не може установити спољашњи температурни опсег рада). На основу горе наведеног, Наручилац није доказао да понуђена добра у понуди испуњавају захтеве из техничких спецификација, а наручилац је јасно на страни 4 нагласио да: Уколико се увидом у достављену документацију испостави да понуђени расхладни уређаји не одговарају траженим техничким спецификацијама, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, јер нису испуњени захтеви у погледу техничких карактеристика предмета набавке.

- Наручилац је на страници 6 конкурсне документације у делу: *Понуда мора да садржи*, навео између осталог и средство обезбеђења за озбиљност понуде -бланко, соло меница са меничним писмом/ овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, а на страни 8 и 9 конкурсне документације је дефинисао средство обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач није доставио фотокопију депо картона, услед чега је понуда неприхватљива због битног недостатка понуде по чл. 106. ст. 1. тач. 3. ЗЈН.

5.2. Понуда понуђача ЗР "Т.Ц.Систем", Рума, Првوماјска 45 са понуђеном ценом од 832.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 998.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом је одбијена као неодговарајућа, што је Наручилац установио након детаљног прегледа понуде, јер понуђач достављеном понудом није доказао да испуњава услове и захтеве наручиоца прописане конкурсном документацијом:

- Наручилац је код техничких спецификација у конкурсној документацији на страни 3 конкурсне документације таксативно одредио техничке карактеристике којима морају да одговарају понуђени расхладни уређаји. Наручилац је такође на страни 4 конкурсне документације прописао да је Понуђач у обавези да достави тражену документацију којом доказује да понуђено добро одговара техничким захтевима Наручиоца тј. да је Понуђач у обавези да достави каталог понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама и која уколико је на страном језику, мора бити преведена на српски језик. Понуђач је доставио документацију са техничким карактеристикама на Српском језику из горе наведеног захтева Наручиоца. Наручилац је разматрао садржај документа достављеног на Српском језику. Према томе, увидом у достављен документ, установљено је да следеће техничке карактеристике понуђеног расхладног уређаја не одговарају захтеву Наручиоца садржаним у конкурсној документацији: на основу достављене документације не може се установити капацитет уређаја; капацитет грејања/хлађења (тражени је 2500 W-понуђени расхладни уређај 2650/2550W); потрошња при хлађењу (тражена 0,84kW=840W-понуђена 794 W); потрошња при грејању (тражена 0,76kW=760W-понуђена 734 W); из достављене документације се не може установити да ли понуђени уређаји имају додатне функције: уклањање влаге-механички јонизатор и FollowME App (IFeel); SEER/SCOP коефицијент (тражено 3,21/3,62-понуђено 3,21/3,61); проток ваздуха унутрашње јединице (тражено 500 m³/h-понуђено 470/420/370/250); димензије унутрашње јединице (тражено 745×250×195-понуђено 744x256x185); димензије спољашње јединице (тражено 700×225×500-понуђено 720x428x310); ниво звучне снаге унутрашње јединице-бука (тражено 9/11 dB- понуђено 40/38/35/26 dB); ниво звучне снаге спољашње јединице-бука (тражено 21/25 dB- понуђено 49 dB) .
- Наручилац је на страници 6 конкурсне документације у делу: *Понуда мора да садржи*, навео између осталог и Доставити изјаву Понуђача дату под кривичном и материјалном одговорношћу да ће Понуђач одржавати и сервисирати монтиране расхладне уређаје у гарантном року оригиналним резервним деловима, а на страни 4 конкурсне документације је дефинисана обавеза Понуђача да одржава и сервисира испоручене расхладне уређаје у гарантном року оригиналним резервним деловима и као доказ је на истој страни дефинисана горе наведена изјава. Понуђач није доставио наведену Изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу.
- На основу горе наведеног, Наручилац није доказао да понуђена добра у понуди испуњавају захтеве из техничких спецификација, а наручилац је јасно на страни 4 нагласио

да: Уколико се увидом у достављену документацију испостави да понуђени расхладни уређаји не одговарају траженим техничким спецификацијама, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, јер нису испуњени захтеви у погледу техничких карактеристика предмета набавке.

5.3. Понуда понуђача “Фригомаркет плус”, Ниш, Обилићев венац 2 са понуђеном ценом од 1.013.740,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.216.488,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом је одбијена као неодговарајућа и неприхватљива, што је Наручилац установио након детаљног прегледа понуде, јер понуђач достављеном понудом није доказао да испуњава услове и захтеве наручиоца прописане конкурном документацијом и из разлога што је понуђена цена већа од процене вредности јавне набавке:

- Наручилац је код техничких спецификација у конкурсној документацији на страни 3 конкурсне документације таксативно одредио техничке карактеристике којима морају да одговарају понуђени расхладни уређаји. Наручилац је такође на страни 4 конкурсне документације прописао да је Понуђач у обавези да достави тражену документацију којом доказује да понуђено добро одговара техничким захтевима Наручиоца тј. да је Понуђач у обавези да достави каталог понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама и која уколико је на страном језику, мора бити преведена на српски језик. Понуђач је доставио документацију са техничким карактеристикама на Српском језику из горе наведеног захтева Наручиоца. Наручилац је разматрао садржај документа достављеног на Српском језику. Према томе, увидом у достављен документ, установљено је да следеће техничке карактеристике понуђеног расхладног уређаја не одговарају захтеву Наручиоца садржаним у конкурсној документацији: капацитет грејања/хлађења (тражени је 2500 W- понуђени расхладни уређај 2650/2550W); потрошња при хлађењу (тражена 0,84kW=840W- понуђена 794 W); потрошња при грејању (тражена 0,76kW=760W- понуђена 734 W); из достављене документације се не може установити да ли понуђени уређаји имају додатну функцију: уклањање влаге-механички јонизатор; SEER/SCOP коефицијент (тражено 3,21/3,62- понуђено 3,21/3,61); проток ваздуха унутрашње јединице (тражено 500 m³/h- понуђено 470/420/370/250); димензије унутрашње јединице (тражено 745×250×195- понуђено 744x256x185); димензије спољашње јединице (тражено 700×225×500- понуђено 720x428x310); ниво звучне снаге унутрашње јединице-бука(тражено 9/11 dB- понуђено 40/38/35/26 dB); ниво звучне снаге спољашње јединице-бука(тражено 21/25 dB- понуђено 49 dB).
- Наручилац је на страници 6 конкурсне документације у делу: *Понуда мора да садржи*, навео између осталог и Доставити изјаву Понуђача дату под кривичном и материјалном одговорношћу да ће Понуђач одржавати и сервисирати монтиране расхладне уређаје у гарантном року оригиналним резервним деловима, а на страни 4 конкурсне документације је дефинисана обавеза Понуђача да одржава и сервисира испоручене расхладне уређаје у гарантном року оригиналним резервним деловима и као доказ је на истој страни дефинисана горе наведена изјава. Наиме, Понуђач је доставио Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је фирма “Фригомаркет Плус” доступна за рад 365 дана у години, 7 дана у недељи, 24h дневно. Наручилац је установио да достављена Изјава суштински и садржински не одговара захтеву Наручиоца наведеним у техничким спецификацијама.
- Наручилац није доказао да понуђена добра у понуди испуњавају захтеве из техничких спецификација, а наручилац је јасно на страни 4 нагласио да: Уколико се увидом у

достављену документацију испостави да понуђени расхладни уређаји не одговарају траженим техничким спецификацијама, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, јер нису испуњени захтеви у погледу техничких карактеристика предмета набавке.

- Понуда понуђача “Фригомаркет плус”, Ниш, Обилићев венац 2 поред свега горе наведеног има понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, која је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и стога је у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. Закона неприхватљива, јер је наведим чланом Закона прописано да је понуда са ценом већом од процењене вредности јавне набавке неприхватљива.

5.4. Понуда понуђача “Електроспектар вес” доо, Нови Сад, Теодора Павловића 10 са понуђеном ценом од 991.692,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.190.030,40 динара са обрачунатим ПДВ-ом је одбијена као неодговарајућа, што је Наручилац установио након детаљног прегледа понуде, јер понуђач достављеном понудом није доказао да испуњава услове и захтеве наручиоца прописане конкурсном документацијом:

- Наручилац је код техничких спецификација у конкурсној документацији на страни 3 конкурсне документације таксативно одредио техничке карактеристике којима морају да одговарају понуђени расхладни уређаји. Наручилац је такође на страни 4 конкурсне документације прописао да је Понуђач у обавези да достави тражену документацију којом доказује да понуђено добро одговара техничким захтевима Наручиоца тј. да је Понуђач у обавези да достави каталог понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама и каталог на Српском језику. Према томе, увидом у достављену документацију, установљено је да следеће техничке карактеристике понуђеног расхладног уређаја не одговарају захтеву Наручиоца садржаним у конкурсној документацији: капацитет грејања/хлађења (тражени је 2500 W-понуђени расхладни уређај 2750/2700W); ниво звучне снаге спољашње јединице-бука(тражено 21/25 dB- понуђено 25/29 dB); из достављене документације се не може установити спољашњи температурни опсег рада. На основу горе наведеног, Наручилац није доказао да понуђена добра у понуди испуњавају захтеве из техничких спецификација, а наручилац је јасно на страни 4 нагласио да: Уколико се увидом у достављену документацију испостави да понуђени расхладни уређаји не одговарају траженим техничким спецификацијама, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, јер нису испуњени захтеви у погледу техничких карактеристика предмета набавке.

Комисија за јавну набавку констатује да су све понуде благовремено достављене, али ни једна понуда понуђача није одговарајућа и прихватљива тј. све достављене понуде су неодговарајуће или и неодговарајуће и неприхватљиве.

6. Разлог за обуставу поступка је:

- **Све достављене понуде су неодговарајуће и неприхватљиве, стога нису испуњени услови за доделу уговора.**

На основу Извештаја о стручној оцени понуда за набавку добара – расхладни уређаји, број: 002/01-09-404/2020-01 од 18.02.2020. године наручилац је констатовао да у складу са чланом 3. став 1. тачка 32. и тачка 33., чланом 107. и чланом 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 41/2019), све четири (4) поднете понуде су неадекватне због чега их наручилац одбија и доноси Одлуку о обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности.

На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку добара, те је донета одлука као у диспозитиву.

Поступак јавне набавке предметних добара, биће поново спроведен по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права у предметном поступку тј. након што Одлука о обустави поступка постане коначна.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предати Наручиоцу, у року од пет (5) дана од дана пријема ове одлуке.



ДИРЕКТОР

Данијела Шевић